

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**

Πελάτης	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Διεύθυνση πελάτη	Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
Κωδ. Δείγματος	2024-27328	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης : ΛΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ημερομηνία Παραλαβής	26/04/2024	Ημερομηνία Εισαγωγής	26/04/2024
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ- ΟΙΚΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ CL:0.55ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	27/04/2024 - 30/04/2024	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης
ΟΜΧ @22°C	ISO 6222:1999	>300	cfu/ml
ΟΜΧ @37°C	ISO 6222:1999	70	cfu/ml
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml
Cl. perfringens	ISO 14189:2013	0	cfu/100ml
P. aeruginosa	ISO 16266:2006	0	cfu/100ml

## Παρατηρήσεις

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός**  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

**Τεχνικός Διευθυντής**  
Technical Manager

**Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**  
Omiros Paraskevas / Food Science

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**  
Head of Microbiology Laboratory