



ε.Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 28 Ιουνίου 2019
Αριθμ.πρωτ. :οικ.413317(2636)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Τ.Κ. 60300

Αρ Πρωτ 7514/1-7-2019

Ταχ. Δ/ση : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κωδ. : 60132
Πληροφορίες:ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο: 2351351277
Αριθμ. τηλεομοιοτυπίας:2351 351 202
Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
k.kelepouri@pieria.pkm.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
ΑΙΓΙΝΙΟ 60300

ΘΕΜΑ: " Γνωμοδότηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο (2) μικρών υπαίθριων Κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιας χρήσης".

- ΣΧΕΤ.** α) Η υπ' αρ. Γ1/443/73 Υπουργική Απόφαση , "Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών" (ΦΕΚ 87/τ.β/24-01-73) όπως τροποποιήθηκε με τη Γ4/1150/78 Υπουργική Απόφαση
β) Το με αριθμ. πρωτ. 3935/12-04-2019 έγγραφο σας "Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου"
γ) Το με αριθμ. πρωτ. 245103(1691)/20-06-2019 έγγραφό μας "Ελλείψεις - παρατηρήσεις σε κολυμβητικές δεξαμενές"
δ) Η από 21-06-2019 έκθεση αυτοψίας

Σας επιστρέφουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας διαβιβάσατε με το (β) σχετικό έγγραφό σας και αφορούν στις δύο (2) υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, που βρίσκονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Δ.Κ. Κολινδρού του Δήμου σας και σας γνωρίζουμε ότι μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και σύμφωνα με την (δ) σχετική έκθεση αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας γνωμοδοτούμε **θετικά** για την ανανέωση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας των δύο (2) μικρών υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιας χρήσης, με **υπεύθυνο λειτουργίας τον ΛΙΟΛΙΟ ΙΩΑΝΝΗ του Αριστείδη** και με τα παρακάτω στοιχεία:

Κύρια κολυμβητική δεξαμενή

1. Χωρητικότητα κολυμβητικής δεξαμενής (όγκος νερού): 650 m³
2. Ωφέλιμη επιφάνεια κολυμβητικής δεξαμενής: 312.5 m²
3. Βάθος ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής: από 2,00 m έως 2,12 m
4. Χρόνος ανακυκλοφορίας νερού: τέσσερις (4) ώρες
- 5.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, τα οποία δύναται να βρίσκονται στην κολυμβητική δεξαμενή και στους λοιπούς χώρους αυτής: 125 λουόμενοι
6. Σωσίβια μέσα: τέσσερα (4) κυκλικά σωσίβια, και τέσσερις (4) ράβδοι

Κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης

1. Χωρητικότητα κολυμβητικής δεξαμενής (όγκος νερού): 80 m³
2. Ωφέλιμη επιφάνεια κολυμβητικής δεξαμενής: 100 m²
3. Βάθος ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής: από 0.85 m έως 1.30m
4. Χρόνος ανακυκλοφορίας νερού: μιάμιση (1.5) ώρες
- 5.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, τα οποία δύναται να βρίσκονται στην κολυμβητική δεξαμενή και στους λοιπούς χώρους αυτής: 100 λουόμενοι
6. Σωσίβια μέσα: τέσσερις (4) ράβδοι

1. Υπεύθυνος Λουομένων- Υπεύθυνος καθαρισμού: θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία μας μόλις πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις τους
- 2.Υδροδότηση κολυμβητικών δεξαμενών: νερό Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού
3. Επεξεργασία νερού: προφίλτρα (φίλτρα τριχών) και φίλτρα άμμου υψηλής πίεσης (πυριτική άμμος), αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, ανακυκλοφορία
4. Δυνατότητα λειτουργίας κατά τις νυκτερινές ώρες: ΟΧΙ
5. Χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας: πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Η διαδικασία ανανέωσης αυτής θα ξεκινήσει πριν τη λήξη της άδειας λειτουργίας .

Παρακαλούμε όπως η χορηγηθείσα άδεια κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ .

