



Αιγίνιο, 24-12-2018
Αρ. Πρωτ.: -13515-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση :Κ.Καραμανλή 38
Ταχ.Κωδ. :60300, Αιγίνιο
Πληροφ. :Δούρος Κων/νος
Τηλέφωνο :2353-350123
FAX :2353-022990

ΠΡΟΣ: Κάθε υποψήφιο οικονομικό
φορέα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού**» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 68065

ΣΧΕΤ: Το από 18/12/2018 αίτημα παροχής διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΙΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του θέματος και προς απάντηση του παραπάνω σχετικού διευκρινίζουμε ότι:

Διευκρίνηση 1

Στο άρθρο 2.2.2.1 αναφέρει : «(...) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 06/11/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.»

Στο άρθρο 2.4.5 αναφέρει : «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.»

Ερώτηση 1

Αν υπολογίσουμε τις ημέρες, η εγγυητική συμμετοχή πρέπει να ισχύει μέχρι 05/12/2019, παρακαλώ διευκρινίστε μας την σωστή ημερομηνία ισχύος της εγγυητικής.

Απάντηση 1: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έως τις 5/12/2019 και όχι έως τις 6/11/2019 καθότι για τον υπολογισμό του χρόνου ισχύος λήφθηκε, εκ παραδρομής, υπόψη ο χρόνος ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι 5/12/2018 και όχι η ημερομηνία διεξαγωγής του που είναι η 4/1/2019.

Διευκρίνηση 2

Στο άρθρο 2.2.9.2.B.5. αναφέρει : «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά»

Στο άρθρο 2.2.7. αναφέρει : «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2015, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής, την εμπορία, την συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.»

Ερώτηση 2

Στο άρθρο 2.2.9.2.B.5. απαιτείται να προσκομιστούν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας δηλαδή ISO 9001:2015 και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δηλαδή ISO 14001:2015, ενώ στο άρθρο 2.2.7 αναφέρεται μόνο το ISO 9001:2015, παρακαλώ διευκρινίστε μας ποια ISO απαιτούνται.

Απάντηση 2: Απαιτούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.7 ήτοι πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας δηλαδή ISO 9001 : 2015. Το άρθρο 2.2.9.2.B.5 παραπέμπει στα ζητούμενα του άρθρου 2.2.7. Δεν θέτει νέα απαίτηση.

Διευκρίνηση 3

Στο άρθρο 2.2.3.9 αναφέρει : «Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.»

Στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016, αναφέρει (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016) «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.»

Ερώτηση 3

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια υπηρεσία εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση που να αποδεικνύει πως η επιχείρησή μας τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Απάντηση 3: Θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις δικαίου του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. (π.χ. πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO, βεβαιώσεις ή/και αδειοδοτήσεις αρμοδίων υπηρεσιών περιβάλλοντος περί τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων και διαχείρισης και συλλογής αποβλήτων, κ.α.)

Διευκρίνηση No 4

Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, στο άρθρο 13, σελίδα 16 αναφέρεται : «*Η δοσομετρική αντλία θα έχει μέγιστη παροχή 50lt/hr ρυθμιζόμενη από 0 – 100 %, με πίεση έως 5 bar στα 50 Hz, ...η κεφαλή θα είναι από PP.*»

Ερώτηση 4 : Δεδομένου ότι η κατάθλιψη όλων των δοσομετρικών γίνεται για την συγκεκριμένη προμήθεια, ελεύθερα και όχι σε αγωγούς υπό πίεση να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτό να προσφερθούν δοσομετρικές αντλίες με πίεση αντίθλιψης 1 bar. Επιπλέον, να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτές αντλίες με κεφαλή από PVC, αφού θεωρούνται ισοδύναμες ή και καλύτερες από τις PP.

Απάντηση 4: Είναι αποδεκτές δοσομετρικές αντλίες με πίεση μεγαλύτερη ή ίση του 1bar και με κεφαλή από PVC.

Διευκρίνηση Νο 5

Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, στο άρθρο 17, σελίδα 20 αναφέρεται : «*Το διάφραγμα θα είναι κατασκευασμένο από 316L.*»

Ερώτηση 5 : Κανένα διάφραγμα, σε κανένα μεταδότη υδροστατικής πίεσης από καμία εταιρία δεν μπορεί να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα γιατί πάλλεται. Προφανώς η αναφορά είναι για το σώμα και όχι για το διάφραγμα. Παρακαλούμε να μας το επιβεβαιώσετε.

Απάντηση 5: Η αναφορά είναι για το σώμα.

Αιγίνιο, 24/12/2018



Ο Πρόεδρος της Επιτρ. Διαγωνισμού
& Πρόεδρος Τμ. Τεχνικών Έργων

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολύκός Μηχ/κος ΤΕ