



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ -
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV 42912300-5	Μ.Μ.	Ποσό τητα	Δήλωση συμφωνίας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές		Εταιρία/Εργοστάσιο κατασκευής, Τύπος	Παραπομπή
				ΝΑΙ	ΟΧΙ		
1	Δεξαμενή εξισορρόπησης – προαερισμού – οξειδωσης	τεμ.	1				
2	Σύστημα προαερισμού με υποβρύχιους διαχυτές	τεμ.	1				
3	Φυσητήρας για την μονάδα εξισορρόπησης – προαερισμού – οξειδωσης	τεμ.	2				
4	Αντλία τροφοδοσίας φίλτρου	τεμ.	2				
5	Δοχείο φίλτρου αφαίρεσης αρσενικού	τεμ.	1				
6	Πληρωτικό υλικό φίλτρου αρσενικού	σετ	1				
7	Μονάδα ελέγχου λειτουργίας και αντιστρόφου πλύσεως φίλτρου	τεμ.	1				
8	Αεροσυμπιεστής για την λειτουργία του	τεμ.	1				

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV 42912300-5	Μ.Μ.	Ποσό τητα	Δήλωση συμφωνίας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές		Εταιρία/Εργοστάσιο κατασκευής, Τύπος	Παραπομπή
				ΝΑΙ	ΟΧΙ		
	συστήματος ελέγχου λειτουργίας και αντιστρόφου πλύσεως φίλτρου						
9	Δεξαμενή νερού αντιστρόφου πλύσεως φίλτρου	τεμ.	1				
10	Αντλία αντιστρόφου πλύσεως φίλτρου	τεμ.	2				
11	Φυσητήρας αντιστρόφου πλύσεως φίλτρου	τεμ.	2				
12	Σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα υδραυλικής εγκατάστασης	τεμ.	1				
13	Δοσομετρική αντλία χημικών (υπεροξειδίου του υδρογόνου, τριχλωριούχου σιδήρου και υποχλωριώδους νατρίου)	τεμ.	3				
14	Δοχείο αποθήκευσης χημικών (υπεροξειδίου του υδρογόνου, τριχλωριούχου σιδήρου και υποχλωριώδους νατρίου)	τεμ.	3				
15	Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος, τροφοδοσίας του εξοπλισμού με τις ανάλογες ηλεκτρικές γραμμές	τεμ.	1				
16	Σύστημα αυτοματισμού με PLC με τις ανάλογες ηλεκτρικές γραμμές για τα αισθητήρια	τεμ.	1				
17	Μεταδότης υδροστατικής πίεσης	τεμ.	2				
18	Φλωτεροδιακόπτες	τεμ.	6				
19	Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο	τεμ.	2				
20	Προκατασκευασμένος μεταλλικός	τεμ.	1				

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV 42912300-5	Μ.Μ.	Ποσό τητα	Δήλωση συμφωνίας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές		Εταιρία/Εργοστάσιο κατασκευής, Τύπος	Παραπομπή
				ΝΑΙ	ΟΧΙ		
	οικίσκος						
21	Εξαεριστήρες προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου	τεμ.	2				
22	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ΔΕΗ	τεμ.	1				
23	Τοιχίο ΔΕΗ	τεμ.	1				
24	Περίφραξη οικοπέδου	τεμ.	1				

Αιγίνιο - -
Ο προσφέρων